

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ЛИЦЕЙ № 173

620144, г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 21 тел/факс. 8(343)257-53-28
E-mail: liceum-173@rambler.ru

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
3.Г. Мищикина



УТВЕРЖДАЮ
Директор
С.В. Куницкая
Приказ № 72 от 15.11.2018г.



ИНСТРУКЦИЯ
ИОТ-045-2018
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Екатеринбург, 2018

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – лицей № 173 (далее – Лицей). Настоящая инструкция разработана согласно: Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» в редакции от 30.12.2017 г., согласно Постановлениям Правительства РФ от 17.02.2014 г. №113, 23 июня 2014 года N 581, 6 марта 2015 г. № 201, 10 ноября 2015 г. №1213, 6 апреля 2016 г. №275 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; Приказу МЧС РФ от 12.12. 2007 г. № 645 (ред. от 22.06.2010 г.) «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; Федеральному закону № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» в редакции от 23 июня 2016 г., введен на приказом по Лицею от «15» ноября 2018 г. № 72 и является обязательной для исполнения всеми работниками МАОУ –лицей №173 г. Екатеринбург.
- 1.2. Данная общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в Лицее устанавливает требования пожарной безопасности для зданий, сооружений, помещений и территорий образовательного учреждения, нормы поведения работников в целях обеспечения пожарной безопасности.
- 1.3. Руководители, учителя, воспитатели, обслуживающий персонал и другие сотрудники образовательного учреждения, а также учащиеся обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.
- 1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в Лицее и выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении несет директор МАОУ –лицей №173.
- 1.5. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в образовательном учреждении не допускаются.
- 1.6. Директор Лицея обязан:
 - а. обеспечить выполнение данных правил и осуществлять контроль соблюдения установленных в школе противопожарного режима всеми сотрудниками, учащимися и воспитанниками, а также принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков;
 - б. организовать изучение общей инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте Лицея и проведение противопожарного инструктажа со всеми сотрудниками образовательного учреждения. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.
 - в. обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия сотрудников образовательного учреждения на случай возникновения пожара. План и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий.
 - г. установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий Лицея после завершения учебных занятий и работы образовательного учреждения;
 - д. осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима арендующими организациями;

- е. обеспечить своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.
 - 1.7. Со всеми учащимися образовательного учреждения один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться беседы на тему предупреждения пожаров в школе и дома.
 - 1.8. Практические занятия, направленные на отработку плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.
 - 1.9. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в арендуемых зданиях и помещениях школы, а также за исполнение противопожарных мероприятий, которые указаны в договоре аренды, несут руководители арендуемых организаций.
- ## II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ЛИЦЕЯ
- 2.1. Образовательное учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующими комиссиями, в состав которых входят представители государственного пожарного надзора.
 - 2.2. Территория Лицея должна содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, ошавшие листья и сухую траву необходимо своевременно убирать и вывозить с территории школы.
 - 2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным источникам воды, а также доступы к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по иным причинам, препятствующим проезду автомобилей пожарной службы, необходимо немедленно оповестить пожарную охрану.
 - 2.4. Противопожарные разрывы между зданиями Лицея не должны использоваться для складирования и хранения материалов и оборудования, а также для стоянки автомобилей.
 - 2.5. Разведение костров, сжигание мусора на территории образовательного учреждения строго запрещено.
 - 2.6. Вместимость помещений Лицея должна соответствовать установленным нормам.
 - 2.7. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовой и других помещениях Лицея не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.
 - 2.8. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов Лицея должны присутствовать предписывающие и указательные знаки безопасности.
 - 2.9. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны быть перекрыты каким-либо оборудованием и предметами.
 - 2.10. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы Лицея должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы специальными устройствами самостоятельного закрытия, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период нахождения людей в зданиях образовательного учреждения двери эвакуационных выходов допускается запереть только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).
 - 2.11. В помещениях Лицея, связанных с пребыванием детей, коврах, паласах, ковровых дорожках и т.п. должны быть надежно прикреплены к полу.

- 2.13. Помещения Лицея должны быть оборудованы средствами оповещения людей о возникшем пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут применяться внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, речевая противопожарная сигнализация, звонки и иные звуковые сигналы.
- 2.14. Двери (люки) чердачных и технических помещений Лицея (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электроцеховых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков необходимо хранить в строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях помещений образовательного учреждения должны присутствовать надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.
- 2.15. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания Лицея всегда должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижней частью наружных вертикальных лестниц закрывать легкоослабляемыми материалами высоту, не превышающую 2,5 м от уровня земли.
- 2.16. В зданиях Лицея проживание обслуживающего персонала и других лиц категорически запрещено.
- 2.17. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легко воспламеняющихся материалов в зданиях образовательного учреждения, связанных с пребыванием детей, а также в подвалах и цокольных помещениях Лицея не допускается.
- 2.18. Пряжки окон подвальных и цокольных помещений образовательного учреждения должны содержаться в надлежащей чистоте. Не допускается устанавливать на перемычках и окнах несъемные металлические решетки, загораживать перемычки и закладывать кирпичом оконные проемы.
- 2.19. В зданиях Лицея запрещено:
- а. совершать перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
 - б. применять для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
 - в. размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
 - г. снимать дверные полотна в проемах, которые соединяют коридоры с лестничными клетками;
 - д. забивать двери эвакуационных выходов;
 - е. использовать для отопления нестандартные нагревательные устройства;
 - ж. применять электроплитки, кипятильники, электронагреватели, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных для этого помещений;
 - з. размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
 - и. выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
 - к. оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- л. выполнять уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - м. совершать отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с использованием открытого огня, для этих целей необходимо применять горячую воду, пар или нагретый песок;
 - н. хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
 - о. оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть стальные и пилющие машинки, радиоприемники, телевизоры и любые другие электроприборы.
- 2.20. Огневые и сварочные работы могут производиться только с письменного разрешения директора Лицея. Эти работы должны производиться согласно требованиям правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.
- 2.2.1. Использование утюгов допускается только в специально отведенных помещениях образовательного учреждения, под наблюдением сотрудника школы. Использование данных помещений для других целей, в том числе для хранения белья, строго запрещено. Выполнение глажения допускается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставки, выполненных из огнеупорных материалов.
- 2.2.2. Все здания и помещения Лицея, согласно инструкции по мерам пожарной безопасности в школе, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
- 2.2.3. После завершения занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях образовательного учреждения учителя, преподаватели, лаборанты и другие сотрудники Лицея должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.
- ### III. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
- 3.1. Перед началом каждого отопительного сезона калориферы установок, печи и другие приборы отопления, а также перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.
- 3.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать строго запрещено.
- 3.3. Использование вентиляционных каналов для отводов продуктов сгорания от газовых приборов категорически запрещено.
- 3.4. Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов не разрешается.
- 3.5. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от шлут всегда должны содержаться в исправном состоянии.
- 3.6. Во время эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:

- а. отключать огнезадерживающие устройства;
 - б. выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
 - в. закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
- 3.7. В местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

IV. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

- 4.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в Лицее, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- 4.2. Администрация Лицея обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 3.1.
- 4.3. Соединения, оконечивания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.
- 4.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, подающей электропитание в места производства строительных и временных ремонтномонтажных работ, не допускаются.
- 4.5. В производственных, складских и других помещениях Лицея с наличием горючих материалов и изделий в стораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
- 4.6. Переносные светильники должны быть оснащены защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры необходимо использовать гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, устойчивой к окружающей среде. Подключение переносных светильников к электросети необходимо предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.
- 4.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводов над стораемыми кровлями, наесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов категорически запрещено.
- 4.8. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.
- 4.9. Электропроводители должны своевременно очищаться от пыли. Строго запрещено накрывать электропроводители какими-либо горючими материалами.
- 4.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводов, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать то электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 4.11. Во время эксплуатации электроустановок строго запрещено:

- а. использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 - б. оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неиспользованными окончаниями;
 - в. использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;
 - г. завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
 - д. применять ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
 - е. использовать для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
 - ж. применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
 - з. снимать стелльные колпаки со светильников закрытого типа.
- 4.12. Любые новые подключения различных токоприемников (электропроводов, нагревательных приборов и т.д.) должны выполняться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.
- 4.13. Во всех помещениях Лицея (независимо от их назначения), которые после завершения работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться от электросети.
- 4.14. Используемые для отопления небольших помещений школы, масляные электрические радиаторы и грелки электрические панели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.
- 4.15. Лицея, согласно общедобовой инструкции о мерах пожарной безопасности в здании и на территории школы, должно быть обеспечено электрическими фонарями на случай внезапного или запланированного отключения электроэнергии.

V. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- 5.1. Администрация Лицея обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями, внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай возникновения пожара).
- 5.2. Внутренние пожарные краны в Лицее периодически должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем запуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок должны быть составлены соответствующие акты.
- 5.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помпешными в шкафы, которые должны быть опломбированы. В шкафу должен присутствовать рычаг для облегчения открытия крана.
- 5.4. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо выполнять проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро».

5.5. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

- а. буквенный индекс ПК;
 - б. порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.
- 5.6. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров необходимо незамедлительно поставить в известность об этом пожарную охрану.
- 5.7. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их следует регулярно очищать от грязи, льда и снега.

VI. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

- 6.1. Администрация Липец должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на этот вид деятельности, с которой образовательного учреждения должен быть заключен договор.
- 6.2. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией контроль качества их выполнения осуществляет директор образовательного учреждения, который является ответственным лицом за эксплуатацию установок.
- 6.3. Установки пожарной автоматики, согласно инструкции о мерах противопожарной безопасности в школе, должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 6.4. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено:
 - а. прерывать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
 - б. складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей.

VII. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

- 7.1. Липец должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.
- 7.2. Места расположения первичных средств пожаротушения в Липце должны быть указаны в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001.
- 7.3. Ручные огнетушители должны быть размещены согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:
 - а. путем навески на вертикальные конструкции на высоте, не превышающей 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
 - б. путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные стены.
- 7.4. Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы был хорошо виден находящийся на его корпусе текст инструкции по эксплуатации. Конструкции и

внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

- 7.5. Огнетушители должны быть размещены в строго определенных и легкодоступных местах, где должно быть полностью исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов. После размещения огнетушителей не должны быть ухудшены условия эвакуации людей.
 - 7.6. Огнетушители, которые размещены вне помещений или в не отапливаемых помещениях, подлежат съёму на холодный период года. В этих случаях на пожарных стенах должна быть помещена информация о месте их расположения.
 - 7.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей из резервного фонда их ремонт, взамен должны быть установлены огнетушители, связанного с образовательного учреждения.
 - 7.8. В процессе эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.
 - 7.9. Ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в учреждении осуществляется сотрудниками, назначенными приказом директора Липца.
 - 7.10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и иных нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.
- ### VIII. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- 8.1. В учебных классах и кабинетах Липца допускается размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п.
 - 8.2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, лабораториях или в специально выделенных для этих целей помещениях школы, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
 - 8.3. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лабораторских Липца учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, выполнение опытов и других видов работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.
 - 8.4. Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях Липца.
 - 8.5. Не разрешается помещать обрезки и куски кино- и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с мусором, бумагой и другими материалами.
 - 8.6. Хранение шломатериала, предназначенного для организации технического обучения в столярной мастерской, должно осуществляться из расчета одного учебного дня.
 - 8.7. Для учебных кабинетов Липца необходимо разработать инструкции по пожарной безопасности.

а. для учебного кабинета - инструкцию по пожарной безопасности в учебном кабинете; для кабинета физики - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете физики; для кабинета химии - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете химии;

б. для кабинета информатики - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете информатики; для спортивного зала - инструкцию по пожарной безопасности в спортивном зале; для кабинета технологии - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете технологии;

в. для школьной мастерской - инструкцию по пожарной безопасности в учебной мастерской.

8.8. Ежедневно после завершения учебных занятий следует проводить влажную уборку помещений мастерских технического труда.

IX. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

9.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности во время проведения культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних вечеров и т.п.) в школе является директор Лицея.

9.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий директор Лицея должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям противопожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

9.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников Лицея и учащихся старших классов.

9.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с учащимися должны неотлучно находиться дежурный учитель и классные руководители. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о мерах противопожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований противопожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

9.5. Этажи и помещения образовательного учреждения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

9.6. Количество мест в помещениях образовательного учреждения при проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается из расчета 0,75 кв. м на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не разрешается.

9.10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях Лицея для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не меньше одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не меньше ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места не допускается.

9.11. В помещениях Лицея, которые используются для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не выполняться.

9.12. Эвакуационные выходы из помещений Лицея должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в помещениях образовательного учреждения световые указатели должны быть во включенном состоянии.

9.13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовом и подобных им залах школы допускается только в строгом соответствии с действующими правилами противопожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.

9.14. В помещениях Лицея, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, строго запрещено:

- а) использовать ставни на окнах для затенения помещений;
 - б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
 - в) использовать горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
 - г) хранить бензин, керосин и любые другие легко воспламеняющиеся и горючие жидкости;
 - д) хранить имущество, инвентарь и иные предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями, где проводятся культурно-массовые мероприятия;
 - е) применять предметы оформления помещений, декораций и сценическое оборудование, выполненное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
 - ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, способных вызвать возгорание;
 - з) размещать стулья, кресла и т.п., конструкции которых сделаны из пластмасс и других легко воспламеняющихся материалов;
 - и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
 - к) помешать на окна глухие решетки.
- 9.15. Полы помещений Лицея должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны быть оборудованы пологие пандусы.
- 9.16. Все стораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемая на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с последующим составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается образовательному учреждению, а второй хранится в организации, производившей обработку.
- 9.17. Директор Лицея обязан проводить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.

ятия, осуществлять контроль соблюдения требований данной инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте школы.

- 9.18. Во время проведения новогоднего вечера елка должна быть установлена на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) таким образом, чтобы не затруднять выход из помещения. Ветки елки должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка помещения. В случае отсутствия в образовательном учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться только в светлое время суток.
- 9.19. Оформление иллюминации елки должно выполняться опытным электриком.
- 9.20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением всех требований правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны иметь мощность не больше 25 Вт. При этом электрические провода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.

- 9.21. В случае неисправности елочного освещения (сильное нагревание электропроводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена от электросети и не включаться до выявления всех неисправностей и их устранения.
- 9.22. Участие в новогоднем вечере учеников и взрослых, одетых в костюмы, изготовленных из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, неоригинальных огнезащитным составом, строго запрещено.
- 9.23. В процессе оформления елки не разрешается:

- применять для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- использовать для иллюминации новогодней елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- обладывать подставку елки и украшать ветки ватой и игрушками, изготовленными из нсс, не прошедшими огнезащитным составом.

Х. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

- 10.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников Лицея и привлечаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и оповещение.

- 10.2. Каждый сотрудник Лицея, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

- немедлительно сообщить об этом по телефону «101» (при этом следует четко назвать адрес образовательного учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и имя);
- закрепить систему оповещения людей о пожаре;
- присутствовать самому и привлечь других лиц к экстренной эвакуации детей из здания Лицея в безопасное место согласно плану эвакуации;
- оповестить о возникшем пожаре директора Лицея или заменяющего его сотрудника;

- организовать встречу прибывших пожарных подразделений, принять меры по ликвидации пожара всеми имеющимися в образовательном учреждении средствами пожаротушения.

- 10.3. Секретарь директора Лицея или заменяющий его сотрудник в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности в школе обязан доложить о возникновении пожара в ближайшую пожарную часть и оповестить (информировать) руководство образовательного учреждения и дежурного администратора Лицея.

- 10.4. Директор Лицея или заменяющий его сотрудник, прибывший к месту пожара, обязан:

- проверить, оповещена ли пожарная часть о возникновении пожара;
- осуществлять руководство эвакуацией людей из здания школы и ликвидацией пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае возникновения угрозы для жизни людей экстренно организовать мероприятия по их спасению, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- организовать проверку наличия учеников и сотрудников Лицея, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;
- назначить для встречи пожарных подразделений работника Лицея, хорошо знакомого с расположением подъездных путей и источников воды;
- проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;
- удалить из опасной зоны всех сотрудников Лицея и других лиц, не задействованных в эвакуации людей и ликвидации пожара;
- в случае необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- немедленно остановить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и тушению пожара;
- организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществить другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;
- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и ликвидации пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- оповестить начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании Лицея.

- 10.5. Во время выполнения эвакуации и ликвидации пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, которые обеспечивают возможность эвакуации людей в безопасную зону в самые кратчайшие сроки;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, преподавателям и другим сотрудникам школы нельзя оставлять детей одних без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;
- эвакуацию детей необходимо начинать из помещений, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений школы, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;
- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, детям старших возрастных групп разрешается предварительно одеться или взять теплую одежду

с собой, а детей младшего возраста необходимо выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

д. тщательно проверить все помещения образовательного учреждения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других труднодоступных местах;

е. выставить посты безопасности на входах в здание школы, чтобы исключить возможность возвращения детей и сотрудников в здание, где возник пожар;

ж. во время тушения пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

з. воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания оконных стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные с пожаром помещения. Покидая помещения или здание Лицея, необходимо закрывать за собой все двери и окна.

XI. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ПОЖАРЕ

11.1. Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

11.2. Строго запрещено:

а. перетаскивать или перекладывать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и первую неотложную доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, а также имеющих проникающие ранения;

б. давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может захлебнуться;

в. удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно извлечь;

г. оставлять находившегося без сознания пострадавшего в положении на спине, т.к. он может захлебнуться в случае рвоты или кровотечения.

11.3. Необходимо:

а. как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошел пожар;

б. если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше повторить;

в. до приезда бригады «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную первую медицинскую помощь;

г. в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, необходимо оказать ему первую неотложную доврачебную помощь, не забывая при этом об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».

11.4. Основные действия при оказании первой неотложной доврачебной помощи:

11.4.1. При травматическом шоке следует:

а. осторожно уложить пострадавшего на спину, в случае возникновения рвоты повернуть его голову набок;

б. проверить, присутствует ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если нет, необходимо немедленно начать реанимационные мероприятия;

в. быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;

г. дать пострадавшему обезболивающий препарат, а при его отсутствии – 50 – 70 г алкоголя; при угнетении дыхания и сердечной деятельности немедленно ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

11.4.2. При травматическом шоке строго запрещено:

а. переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – без иммобилизации;

б. снимать прилипушую к телу после ожога одежду;

в. давать пострадавшему воду (если он предъявляет жалобы на боль в животе); оставлять пострадавшего одного без наблюдения.

11.4.3. При термическом ожоге необходимо:

а. аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;

б. не допускаться вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и любыми другими веществами.

11.4.4. При ограниченных ожогах I степени следует:

а. на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом;

б. немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его салфеткой и ПХВ пленкой) холодной водопроводной водой в течение 10 – 15 минут. на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, padding повязку, ввести обезболивающие препараты (анальгин, баралгин и т. п.)

11.4.5. При обширных ожогах необходимо: после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем; ввести обезболивающие препараты; тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение. Если транспортировка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворить в двух стаканах воды).

11.4.6. При ранении необходимо:

а. смазать края раны йодом или спиртом, не прикасаясь к ране руками;

б. наложить стерильную повязку, не прикасаясь к стороне бинта прилегающей к ране.

11.4.7. При сильном кровотечении следует:

а. пережать поврежденный сосуд пальцем;

б. сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;

в. наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, вновь затянуть жгут;

г. при небольших кровотечениях следует прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.

11.4.8. При переломах необходимо:

а. обеспечить покой травмированного места;

б. наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), не фиксировать шину в месте перелома кости;

в. придать травмированной конечности возвышенное положение;

г. приложить к месту перелома холодный компресс;

- д. ввести обезболивающие средства;
 - с. при открытом переломе наложить на рану антисептический повязку.
- 11.4.9. При ушибе следует:
- а. обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему;
 - б. уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят, растегнуть одежду, стесняющую дыхание; дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт;
 - в. при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца
- 11.4.10. Приступая к оказанию первой неотложной доврачебной помощи пострадавшему во время пожара, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. В этом случае время играет решающую роль.

Приложение 1

Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара

№	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность исполнителя
1	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара или его признаков немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность директора лицея или замещающего его работника	Дежурный администратор, дежурный учитель, вахтер
2	Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схемы эвакуации	Все дети должны выводиться из загоревшегося здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения - три звонка	Администрация лицея, преподаватели
3	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах классных журналов	Учителя, администрация
4	Пункты размещения эвакуированных из здания детей	В дневное время дети группами размещаются на территории лицея	Преподаватели
5	Тушение возникшего пожара работниками лицея до прибытия пожарной части	Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками лицея, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения.	Работники лицея, не занятые эвакуацией детей